



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel. 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski, 04.07.2024 r.

HKN.9027.167.2024



Związek Komunalny „Paprotnia”

ul. Jana Pawła II 20

08-331 Sabnie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wobec Związku Komunalnego „Paprotnia”, ul. Jana Pawła II 20, 08-107 Paprotnia w związku z nieodpowiednią mikrobiologiczną jakością wody w wodociągu publicznym Skrzyszew, stwierdzoną we wszystkich punktach zgodności wyznaczonych na sieci wodociągu Skrzyszew.

W próbkach wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez PPIS w Sokołowie Podlaskim w dniu 01.07.2024 r., na podstawie Sprawozdania z badań OL-LBW.9051.1.637/n-639/n.2024 z dnia 04.07.2024 r., stwierdzono:

- obecność enterokoków w liczbie 1 jtk/100 ml wody, w punkcie zlokalizowanym w m. Wasilew Szlachecki 19 (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml wody),
- obecność enterokoków w liczbie 2 jtk/100 ml wody i podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C – wynik 242 jtk/1 ml wody, w punkcie zlokalizowanym w m. Rudniki 77 (wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian, zaleca się by w kranie konsumenta ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml wody),
- bardzo wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C – wynik powyżej 300 jtk/1 ml wody, w punkcie zlokalizowanym Liszki 23.

W myśl art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokolowie Podlaskim odstępuje od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji administracyjnej, ze względu na zaistniałe niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego spowodowane obecnością bakterii enterokoki w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Martyna Hardej

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Repki
ul. Parkowa 7, 08-307 Repki

Kontakt: pok. nr 7 tel. 25 506 50 18 lub 25 506 50 10 w. 109