

Sokołów Podlaski, dnia 04.07.2024 r.

HKN.9027.167.2024



Związek Komunalny „Paprotnia”
ul. Jana Pawła II 20
08-107 Paprotnia

DECYZJA Nr 2/2024

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po stwierdzeniu przekroczenia wartości parametrycznych enterokoków w próbkach wody pobranych 01.07.2024 r. z sieci wodociągu publicznego Skrzyszew w punktach zgodności zlokalizowanych w miejscowościach: Wasilew Szlachecki 19, Rudniki 77 i Liszki 23,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim

stwierdza brak przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Skrzyszew dostarczającego wodę do miejscowości: Bohy, Czaple-Kolonia, Karskie, Liszki, Ostrowiec, Rudniki, Skrzyszew, Skrzyszew E, Wasilew Skrzyszewski, Wasilew Szlachecki, gm. Repki, pow. sokołowski,

ogranicza

wykorzystywanie wody wyłącznie do prac porządkowych i do spłukiwania toalet, do czasu doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i nakazuje:

1. podjęcie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości mikrobiologicznej wody w wodociągu publicznym Skrzyszew i doprowadzenie jej do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu,
2. doprowadzenie jakości wody w wodociągu publicznym Skrzyszew do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu,
3. przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sokołowie Podlaskim pozytywnych wyników badania wody, potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, gdyż stwierdzone naruszenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) *do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy „kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących m.in. higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ...”.*

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.) *„nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.*

Wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W myśl przepisów § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, *woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego ... i spełnia m.in. wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.*

W próbkach wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez PPIS w Sokołowie Podlaskim, zgodnie z protokołem poboru próbek wody Nr SOK/HKN.24/2024 w dniu 01.07.2024 r. w m.: Wasilew Szlachecki 19 i Rudniki 77 stwierdzono, na podstawie Sprawozdania badań OL-LBW.9051.1.637/n-639/n.2024 z dnia 04.07.2024 r. obecność bakterii enterokoki, odpowiednio 1 jtk/100 ml wody i 2 jtk/100 ml wody, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Ponadto w próbkach wody pobranych w m.: Rudniki 77 i Liszki 23 stwierdzono podwyższone wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, odpowiednio: 242 jtk/1 ml wody i powyżej 300 jtk/1 ml wody.

Uzyskane wyniki badań są niezgodnie z wymaganiami określonymi w części A Tabela 1, lp. 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z których wynika, że wartość parametryczna dla enterokoków wynosi 0 jtk/100 ml wody.

Natomiast zgodnie z wymaganiami określonymi w części C Tabela 1, lp. 2 Załącznika nr 1 do wymienionego rozporządzenia wartość parametryczna dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C została określona jako: bez nieprawidłowych zmian, a zalecana ogólna liczba mikroorganizmów nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml wody w kranie konsumenta. W myśl przepisu z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia podmioty odpowiedzialne za jakość wody powinny podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych ujętych w części C załącznika nr 1

Enterokoki (bakterie kałowe) są wskaźnikami kałowego zanieczyszczenia, ich obecność w wodzie świadczy o jej niedawnym zanieczyszczeniu odchodami, które mogą być źródłem bakterii chorobotwórczych, wirusów, pierwotniaków oraz pasożytów jelitowych z grupy robaków. Spożycie wody zanieczyszczonej odchodami ludzkimi lub zwierzęcymi stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdalna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

W myśl § 21 ust. 7 w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać.

Zgodnie z zapisami art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień, a jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, że „organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim wydał niniejszą decyzję.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie - art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Na podstawie art. 130 § 3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, gdyż z mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Natomiast art. 127a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stanowi, że przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
SOKOŁOWIE PODLASKIM
Martyna Hardej

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Repki
08-307 Repki, ul. Parkowa 7
3. aa